



PIUSI S.p.A.
Via Pacinotti - Z.I. Rangavino
46029 Suzzara (MN) - Italy

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

La presente per dichiarare che il modello


nella versione:

Numero di serie:

è conforme al prototipo già sottoposto a prova con:

CUBE 90 certificazione di prova n° 3704/1454 - 31/293 datata 29/03/2016
resoconto di prova n° 3731/293 rilasciato dal Ministero dell'Interno,
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile di cui successivo atto di approvazione di tipo
rilasciato dal M.I.
Prot. n. DCPST/A7/4554/AT/O9178 del 27.04.2016

successivo rinnovo approvazione di tipo
protocollo DCPST/A7/O9751/AT/O9178 datato 26 Luglio 2021





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

VISTO il decreto ministeriale 31 luglio 1934 recante "Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi";

VISTA l'istanza presentata dalla ditta "PIUSI S.p.A." con sede legale in Via Pacinotti 16/A - 46029 Suzzara (MN), acquisita con prot. n. 9751/DCPREV del 21/06/2021 per rilascio di una approvazione di tipo finalizzata a rinnovare l'autorizzazione commerciale dei gruppi erogatori per carburanti liquidi di categoria "C", marca "PIUSI S.p.A.", modelli "CUBE 90/44" e "CUBE 90 MC 2.0";

VISTA la dichiarazione della Società, contenente l'impegno a costruire i suddetti erogatori per carburanti liquidi di categoria "C" mantenendo invariata qualsivoglia caratteristica tecnica e funzionale degli stessi prototipi certificati, costituiti, ove previsto, da componenti provvisti di marcatura CE ai sensi delle direttive applicabili;

VISTA la precedente Approvazione di Tipo DCPST/A7/4554/AT/09178 del 08 luglio 2016 rilasciata da questo Ministero;

VISTA la Certificazione n. 3704/1454 - 31/293 del 23/03/2016 rilasciata dall'Ufficio per la Protezione Passiva, Protezione Attiva, Settore Merceologico e Laboratori della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, specificamente autorizzato dal Ministero dell'Interno ai sensi del D.M. 26 marzo 1985;

SI RINNOVA

ai fini della prevenzione incendi, l'Approvazione di Tipo DCPST/A7/4554/AT/09178 del 08 luglio 2016 intestata alla ditta "PIUSI S.p.A." riferita ai gruppi erogatori per carburanti liquidi di categoria "C" nelle seguenti versioni precedentemente certificate e approvate:

| Marca | Versioni |
|-------|-------------------------------|
| PIUSI | CUBE 90/44; CUBE 90 MC 2.0 |

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

- 2 -

L'installazione delle predette apparecchiature dovrà effettuarsi con l'osservanza di tutte le norme di sicurezza vigenti in materia.

Può essere immesso in commercio ciascun esemplare omologo a quelli sopraindicati, se corredato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di dichiarazione redatta dall'intestatario del presente atto attestante la conformità specificatamente riferita ai gruppi erogatori per carburanti liquidi di categoria "C" aventi codice di Approvazione di Tipo DCPST/A7/09751/AT/09178.

La presente approvazione di tipo, rilasciata in forma digitale ai fini della commercializzazione del prodotto riportato in elenco, ha validità fino al 07/07/2026, ed è prevista solo qualora tali dispositivi siano installati in contenitori-distributori di carburanti liquidi di cat. C approvati, o da approvare, ai sensi dei DD.MM. 31 luglio 1934 e 22 novembre 2017, e siano utilizzati in apparecchi distributori o gruppi erogatori per la sola erogazione dei liquidi di cat. C da installarsi nelle zone e nei casi previsti all'art. 5 comma 3 del D.M. 27 gennaio 2006.

All'intestatario del presente atto, ed ai soggetti comunque interessati, si richiamano tutti gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione dei predetti Decreti Ministeriali.

Approvazione di Tipo
DCPST/A7/09751/AT/09178

sottoscrizione resa in forma digitale ai sensi di Legge

Visto: Il DIRIGENTE
(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

sottoscrizione resa in forma digitale ai sensi di Legge
IL DIRETTORE CENTRALE
(Marsella)

| Importo | € 16,00 | Data Emissione | 09/06/2021 |
|-------------------------------|---------|----------------|------------|
| IDENTIFICATIVO MARCA DA BOLLO | | | |
| 0 | 1 | 2 | 0 |
| 1 | 2 | 3 | 9 |
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 8 | 9 | 0 |
| 8 | 9 | 0 | 1 |
| 9 | 0 | 1 | 2 |

sottoscrizione resa in forma digitale ai sensi di Legge
Il Responsabile di Settore
(Dott. Ing. D. Carmine CASTALDO)